

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 001

г. Москва
(место составления)

« 24 » 01 2014 г.

Выдано ООО «ФНК Инжиниринг»

125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 26

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)


На основании Акта проверки от 22.01.2014 № 001с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Недостаточное количество квалифицированных специалистов, находящихся в штате организации по основному месту работы в структурном подразделении, осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, в количестве 1 специалиста. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	17.03.2014
2.	Не соблюдаются требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011: не представлены график проведения внутренних аудитов на 2014 год; результаты внутренних аудитов; анализ СМК со стороны руководства. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	17.03.2014
3.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения	

	которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:	
3.1.	Не представлены положения о структурных подразделениях, осуществляющих строительный контроль. Нарушены требования общей части гл. 7 СТО СРО-С 60542960 00009-2010.	
3.2.	Не определен порядок выполнения необходимых операций по контролю качества и строительному контролю: - проведения контроля состава и своевременности выполнения подрядчиком входного контроля применяемых материалов, изделий, оборудования; проведения оценки качества материалов, изделий, оборудования; - проведения контроля состава и своевременности выполнения подрядчиком операционного, приемочного и инспекционного контроля, а также формы записи результатов; - проведения входного контроля проектной и рабочей документации; - проведения контроля соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения материалов, изделий, конструкций. Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, общей части раздела 7, п.п. 7.2, 7.3, 7.3.5.1, 7.7 СТО СРО-С-60542960 00009-2010, разделов 7 - 9 СТО 95 138-2013, п. 7.1 СП 48.13330.2011.	17.03.2014
4.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
4.1.	Отсутствует перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО С-60542960-00006-2011.	17.03.2014
4.2.	Отсутствует журнал регистрации несчастных случаев. Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
4.3.	Отсутствует уголок (кабинет) охраны труда. Нарушены требования п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	
5.	Не соблюдаются требования Правил саморегулирования НПСАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: работники организации, имеющие непосредственное отношение к выполнению вида работ № 33.1.12, не застрахованы. Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.	17.03.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель
Дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)