

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 163**

г. Москва

« 28 » августа 2014 г..

Выдано **ЗАО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж»**  
171841, Россия, Тверская область, Удомельский район г.Удомля  
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 22.08.2014 № 080с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	29.09.2014
1.1	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: для выполнения видов работ №№ 32.1, 32.4÷32.8; 33.1.11, 33.1.12, 33.1.13; 33.3; 33.4; 33.8 в категории «ИТР» недостаточно 19 чел.; для выполнения видов работ №№ 2.2; 6.1÷6.3; 7.1÷7.3; 9.1, 9.2; 10.1÷10.6; 12.3, 12.5, 12.8, 12.12; 13.1÷13.3; 14.1, 14.2; 15.1, 15.2, 15.4÷15.6; 20.1÷20.13; 23.3, 23.6, 23.7, 23.19, 23.25, 23.33; 24.3÷24.10, 24.32 в категории «ИТР» недостаточно 29 чел., в категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно 84 чел. (нарушены требования п. 1 главы II разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске);	
1.2	не все работники ЗАО «ТВП «ГЭМ» проходят курсы повышения квалификации (нарушены требования п. 3 части I разд. 1, п. 3 части I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске);	
1.3	в ЗАО «ТВП «ГЭМ» отсутствуют специалисты по основному месту работы, ответственные за охрану труда и промышленную безопасность и не предоставлен расчет численности работников службы охраны труда (нарушены	

	требования п. 7 части I разд. 1, п. 8 части I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске).	
2.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия Программы обеспечения качества для атомных станций ПОКАС(С) ревизия 1 05. П.144.ГЭМ-14, введенной в действие приказом от 06.12.2013 №1402 и утвержденной 30.01.2014, требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п. 2.4 стандарта):	29.09.2014
2.1	организационная структура предприятия описанная в приложении А Программы обеспечения качества не соответствует организационной структуре организации от 01.04.2014, утвержденной приказом №505 от 01.04.2014 (нарушены требования п. 15 НП-090-11);	
2.2	не предусмотрены проверки ПОК субподрядных организаций (нарушены требования п. 25 НП-090-11);	
2.3	не содержит требований к ПОК субподрядных организаций (нарушены требования п.п. 3 п.11 НП-090-11);	
2.4	не содержит информации об основных функциональных обязанностях монтажного управления №3 ЗАО «ТВП «ГЭМ» в г. Нововоронеже (нарушены п.п. 2, 3 п. 15 НП-090-11).	
3.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 000038-2010, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 138-2013, в части контроля качества электромонтажных работ, СТО 95 137-2013, в части проведения входного контроля строительных материалов, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах НВО АЭС-2:	29.09.2014
3.1	не закладывается операционный контроль качества в производственно-технологические документы (ППР) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования (нарушены требования п. 8.1 абз.1 СТО 95 138-2013);	
3.2	в помещении 00UAC14R010 не на всех кабельных линиях установлена маркировка кабеля в местах поворота трасс, ответвлений, переходов, проходов через строительные конструкции (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 17.2 СТО 95 140-2013; п. 3.22 СНиП 3.05.06-85);	

3.3	не устраняются заусенцы и не наносится защитное покрытие в местах резки металлоконструкций и кабельных лотков на объекте 00UKS на отм. +4.200 (нарушены требования п. 5.3.1 СТО 95 140-2013);	29.09.2014
3.4	гайки, крепящие опоры токопроводов 500 кV, не закреплены от самоотвинчивания закерниванием резьбы болта на глубину не менее 3 мм. (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 3.134 СНиП 3.05.06-85);	
4.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-60542960 00019-2013 «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» - не все кабельные модульные проходки в помещении 14R010 на объекте 00UAC, в помещении 010R048, а объекте 10UKC закрываются временными противопожарными подушками (ППВ-1) в конце смены после прокладки электрического кабеля (нарушены требования п.п. 8.4.1, 8.4.11 СТО СРО-С-60542960 00019-2014).	29.09.2014
5.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	29.09.2014
5.1.	не представлен журнал учета карточек СИЗ (нарушены требования: п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011);	29.09.2014
5.2	не представлены протоколы измерения сопротивления контуров заземления (нарушены требования: п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011).	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.  
(расшифровка подписи)