

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-228**

г. Москва

« 01 » 12 2014 г.

Выдано

**ООО «Корвет»**

Россия, 624130, г. Новоуральск, ул. Серова, д. 4;

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 21.11.2014 № 114с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	02.03.2015
1.1	ООО «Корвет» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «ИТР»: отсутствуют 20 чел. в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует 70 чел. (Нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске).	
1.2	ООО «Корвет» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - руководители организации не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (нарушены требования п. 1.7	


	Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске);	
1.3	ООО «Корвет» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не осуществляется планирование и организация профессиональной подготовки новых рабочих и обучения вторым профессиям (нарушены требования разд. 3 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске).	
2.	ООО «Корвет» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, (нарушены требования п. 2.1 стандарта):	02.03.2015.
2.1	не установлены цели в области качества на 2014 год (нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011);	
2.2	не проведен анализ системы менеджмента качества высшим руководством за 2013 год (нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011);	
2.3	не подготовлены входные данные для анализа со стороны руководства системы менеджмента качества за 2013 год (нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011);	
2.4	не запланировано проведение внутренних аудитов в 2014 году (нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011).	
3.	ООО «Корвет» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 при выполнении СМР на объекте капитального строительства «Лабораторный корпус ФГБУЗ ЦГиЭ №31 ФМБА России» - между плитой перекрытия и стеной на отм.+6.500 в/о 4-5/В-Г присутствуют пустоты глубиной до 70мм, длиной до 500мм. Отсутствуют подтверждающие документы по проведению операционного контроля при бетонировании (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012).	02.03.2015.
4.	ООО «Корвет» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ.	

	<p>Общие требования». Проект производства работ инв.№ ППР-205-2014 «Ремонт фундаментов под оборудование и кабельного канала ОАО «УЭХК» Цех 101.ГПП-4 РЭУ-110кВ» не содержит в своем составе (нарушены требования п.п. 6.3, 6.4, 8.2, Приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011):</p> <p>календарного плана производства работ по объекту;</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов;</p> <p>технологии выполняемых работ или технологических карт на выполнение видов работ;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>потребности в энергоресурсах;</p> <p>потребности в основных и вспомогательных материалах;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций.</p>	02.03.2015.
5.	<p>ООО «Корвет» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	02.03.2015
5.1	<p>отсутствует уголок или кабинет ОТ (нарушены требования п.8.17 СТО СРО-С-60542960-0006-2011; п.5.18 СНиП 12-03-2001);</p>	
5.2	<p>не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) (нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 ТК; п.п.4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»).</p>	
6.	<p>ООО «Корвет» не соблюдает требования Правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда, обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор субподряда</p>	02.03.2015

	<p>№ 161/2013 между ООО «Корвет» и ООО «ПУСК» не содержит данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номера Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>даты выдачи Свидетельства о допускам к работам;</p> <p>(нарушены требования п.1.1 правил).</p>	
7.	<p>ООО «Корвет» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1 - работники ООО «Корвет» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей (нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1).</p>	02.03.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)